



**Российская Федерация**  
**Администрация Успенского сельского поселения**  
**Чудовского района Новгородской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 09.12.2015 № 387  
с.Успенское

**О создании в целях пожаротушения условий для забора воды в любое время года из источников наружного водоснабжения, расположенных в населённых пунктах Успенского сельского поселения**

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории Успенского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории населённых пунктов Успенского сельского поселения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственному за обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов Успенского сельского поселения обеспечить выполнение Правил учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории населённых пунктов Успенского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Успенские новости» и разместить на официальном сайте Администрации Успенского сельского поселения.

**Глава поселения**

**С.М. Шуткин**

Утверждены  
постановлением Администрации  
Успенского сельского поселения  
от 09.12.2015 № 387

**Правила  
учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения  
на территории населенных пунктов Успенского сельского поселения**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящие Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов Успенского сельского поселения (далее – Правила) действуют на всей территории Успенского сельского поселения и обязательны для исполнения организациями, находящимися в населённых пунктах, а также всеми собственниками, имеющими источники наружного противопожарного водоснабжения (далее – ИНПВ).

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение – хозяйственно-питьевой водопровод с расположенными на нём пожарными гидрантами, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.3. Ответственность за состояние ИНПВ несёт собственник, в ведении которого они находятся.

1.4. Подразделения Государственной противопожарной службы (далее – ГПС) имеют право на беспрепятственный въезд на территорию организаций для заправки водой из ИНПВ, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

1.5. Направление движения к ИНПВ должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

1.6. В случае проведения ремонтных работ на проезжей части дорог, а также на проездах и подъездах к зданиям повышенной этажности и зданиям с массовым пребыванием людей организации, проводящие данные работы,

обязаны проинформировать ГПС о перекрытии дорог, проездов и подъездов к зданиям на период проведения ремонтных работ или по другим причинам, предусмотрев при этом компенсирующие мероприятия по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники в случае пожара.

## **2. Учет и порядок проверки наружного противопожарного водоснабжения**

2.1. Собственники, имеющие ИТПВ, обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с ГПС проверки их состояния.

2.2. Проверка ИТПВ производится не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением актов в соответствии с приложением 1, 2 к настоящим Правилам.

2.3. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;
- степень заполнения водой и возможность его пополнения;
- наличие площадки (пирса) для забора воды;
- наличие проруби (при установлении устойчивого ледяного покрова на поверхности пожарного водоема).

2.4. При проверке пожарного гидранта проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;
- работоспособность.

2.5. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

2.6. С целью учета всех водисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, Администрация Успенского сельского поселения совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию ИТПВ, расположенных на территории Успенского сельского поселения.

2.7. По результатам инвентаризации составляется Реестр ИТПВ, расположенных на территории Успенского сельского поселения, с соответствии с приложением 3 к настоящим Правилам.

## **3. Содержание источников наружного противопожарного водоснабжения**

3.1. Собственники ИТПВ, обязаны в течение 30 дней после получения сообщения о неисправности ИТПВ, произвести устранение выявленных неисправностей. В случае проведения капитального ремонта или замены ИТПВ сроки согласовываются с ГПС.

3.2. Содержание ИТПВ проводится за счет средств собственника ИТПВ.

#### **4. Особенности эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в теплый период**

4.1. Ежегодно в теплый период производится:

- очистка пожарных водоемов от загрязнения (растительные остатки, бытовой мусор и т.п.) по мере загрязнения, но не менее 1 раза в 2 месяца;
- проверка уровня воды в пожарных водоёмах не менее 1 раза в месяц;
- проверка подъездов к ИНПВ и площадок для установки пожарных автомобилей не менее 1 раза за период.

#### **5. Особенности эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в зимний период**

5.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка ИНПВ к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- произвести откачку воды из колодцев, в которых расположены гидранты;

- проверить наличие теплоизоляции гидранта;
- проверить уровень воды в пожарных водоёмах;
- произвести очистку от снега и льда подъездов к ИНПВ и площадок для установки пожарных автомобилей;
- при образовании устойчивого ледяного покрова на поверхности воды пожарного водоема устраивать прорубь, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей. В летнее время при понижении уровня воды в местах забора воды устраивать котлован.

Приложение 1  
к Правилам учёта и проверки  
наружного противопожарного  
водоснабжения на территории  
населенных пунктов Успенского  
сельского поселения

**АКТ**

**проверки пожарных водоемов**

« \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (место составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Государственной противопожарной службы \_\_\_\_\_ (должность, ФИО)

и представитель Администрации Успенского сельского поселения \_\_\_\_\_ (должность, ФИО)

составили настоящий акт о том, что проведена проверка состояния пожарных водоемов.

Всего проверено \_\_\_\_\_ штук.

№ п/п	местоположение	указатель	подъезд	площадка (пирс)	заполнение водой	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
и т.д.						

представитель  
Государственной противопожарной службы \_\_\_\_\_ (подпись, расшифровка)

представитель  
Администрации Успенского сельского поселения \_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка)

Приложение 2  
к Правилам учёта и проверки  
наружного противопожарного  
водоснабжения на территории  
населенных пунктов Успенского  
сельского поселения

**АКТ**  
**проверки пожарных гидрантов**

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (место составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Государственной противопожарной службы

\_\_\_\_\_ (должность, ФИО)

и представитель Администрации Успенского сельского поселения

\_\_\_\_\_ (должность, ФИО)

составили настоящий акт о том, что проведена проверка состояния пожарных гидрантов.

Всего проверено \_\_\_ штук.

№ п/п	местоположение	указатель	подъезд	площадка (пирс)	работоспособность	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
и т.д.						

представитель  
Государственной противопожарной службы \_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка)

представитель  
Администрации Успенского сельского поселения \_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка)

Приложение 3  
к Правилам учёта и проверки  
наружного противопожарного  
водоснабжения на территории  
населенных пунктов Успенского  
сельского поселения

СОГЛАСОВАНО:  
Начальник ФГКУ «4-й отряд ФПС  
по Новгородской области»

УТВЕРЖДАЮ:  
Глава Успенского сельского  
поселения

\_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка)

\_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка)

**Реестр  
источников наружного противопожарного водоснабжения,  
расположенных на территории Успенского сельского поселения**

<b>№ п/п</b>	<b>Месторасположение ИНПВ</b>	<b>Собственник</b>	<b>Состояние (рабочий/нерабочий)</b>
1	2	3	4
<b>Пожарные водоемы</b>			
1.			
2.			
3.			
и т.д.			
<b>Пожарные гидранты</b>			
1.			
2.			
3.			
и т.д.			